


പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.686

29.10.2019-ൽ മറുപടിക്ക്

ഞാറയ്ക്കലിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

	<p align="center"><u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ. എസ്.ശർമ്മ</p>		<p align="center"><u>മറുപടി</u> ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
(എ)	<p>ഞാറയ്ക്കൽ 66 കെ. വി സബ് സ്റ്റേഷൻ, 110 കെ. വി സബ് സ്റ്റേഷനായുയർത്തി പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) & (ബി)</p>	<p>ഞാറയ്ക്കൽ 66 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ, 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനായുയർത്തി പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ സബ്സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്ക് ഒരു റേഡിയൽഫീഡിംഗ് മാത്രമേയുള്ളൂ. ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ stable & reliable സപ്ലൈ നൽകുന്നതിനായി ചെറായി - ഞാറയ്ക്കൽ 110 കെ.വി. ലൈൻ വലിച്ച് ഞാറയ്ക്കൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. ആയി അപഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ 110 കെ.വി. നോർത്ത് പറവൂർ സബ്സ്റ്റേഷൻ 220 കെ.വി. ആയും ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രണ്ടു ജോലികൾക്കുമായുള്ള സാധ്യതാ പഠനം നടത്തി ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>എങ്കിൽ, പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?</p>		


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ