

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.643

04/02/2020-ൽ മറുപടിക്ക്

മൂലമറ്റം വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ ജനറേറ്റർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഉണ്ടായ അപകടം

	<u>ചോദ്യം</u>		<u>മറുപടി</u>
	ശ്രീ. അൻവർ സാദത്ത്		ശ്രീ. എം.എം.മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ)	മൂലമറ്റം വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ ജനറേറ്റർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഉണ്ടായ അപകടത്തിന്റെ കാരണം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;	(എ)	ജനറേറ്റർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചല്ല അപകടം ഉണ്ടായത് രണ്ടാം നമ്പർ ജനറേറ്ററിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ബുഷിംഗ് കേടായതുമൂലമാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്.
(ബി)	പ്രസ്തുത അപകടംമൂലം വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് ഉണ്ടായ നഷ്ടം എത്രയാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	ഏകദേശം 2 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആളുപായം ഇല്ല.
(സി)	ഇതുമൂലം വൈദ്യുതി ഉല്പാദനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ;	(സി)	130 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	മൂലമറ്റം വൈദ്യുതി നിലയത്തിന്റെ ജനറേറ്ററുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സമയബന്ധിതമായി നടത്താത്തത് കാരണമാണോ അപകടം ഉണ്ടായത്; വ്യക്തമാക്കാമോ ;	(ഡി)	അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സമയബന്ധിതമായി തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപകടമുണ്ടായത് ജനറേറ്ററുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്തത് കാരണമല്ല.
(ഇ)	ഇതുമൂലം പുറത്ത് നിന്നും അധിക വൈദ്യുതി വാങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ?	(ഇ)	വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ലഭ്യതക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ജനുവരി 21 മുതൽ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 3.14 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി അധികമായി വാങ്ങുകയുണ്ടായി.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ