

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനേട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചീറ്റമിടാത്ത ചോദ്യം : 655

04.02.2020 തെ മറ്റൊരിക്ക്

മല്ലായ്ക്കൽ സർക്കാർ പ്രസ്തുതിലെ വാർഷിക പരിശോധന

ചോദ്യം

ശ്രീ.അരുൺവർ സാദത്ത്

ഉത്തരം

ശ്രീ.എം.എം.മൻ

(വൈദ്യത്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറോൾ 2018-19, 2019-20 കാലയളവിൽ തിരവന്നന്തപുരം ജില്ലയിലെ മല്ലായ്ക്കൽ സർക്കാർ പ്രസ്തുതി വാർഷിക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ;


(ബി) ഈ പ്രസ്തുതിലെ ഹൈകോർഡിനും സാവിധാനത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിനായി പരുപ്പുമായ യോഗ്യതയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ കരവ് ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

(സി) ഉണ്ടെങ്കിൽ അതതരത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ കരവ് പരിഹരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(എ) ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറോൾ വകുപ്പ് 2018-19 കാലയളവിൽ മല്ലായ്ക്കൽ സർക്കാർ പ്രസ്തുതി വാർഷിക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ. ഏറ്റവും 2019-20 കാലയളവിലെ വാർഷിക പരിശോധന 2020 ജനുവരി മാസത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഇലക്ട്രാനിക്കൽ സർക്കാർ പ്രസ്തുതി 500 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ മറുള്ള ഹൈകോർഡിനും സംവിധാനമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിനായി ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജീനീയറിംഗിൽ ഡിപ്പോമയുള്ള ഒരു ചാർജ്ജകാരനും ഓരോ പ്രിഫറ്രീലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹൈകോർഡിനും യോഗ്യതയുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യർമാരുമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. രണ്ട് പ്രിഫറ്രീകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മല്ലായ്ക്കൽ സർക്കാർ പ്രസ്തുതി ഹൈകോർഡിനും സംവിധാനത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിനായി ഡിപ്പോമ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ചാർജ്ജകാരനും നാല് ഇലക്ട്രീഷ്യർമാരും ഉള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സി) ബാധകമല്ല


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ