

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
നാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1617		06.03.2017-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്																
മുട്ടത്തറ സീവേജ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും പ്രോസസിംഗ് കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന ജലം																		
ചോദ്യം		ഉത്തരം																
ശ്രീ.വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്		ഡോ.കെ.ടി.ജലീൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണവും ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവും വഖഫ് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനവും വകുപ്പ് മന്ത്രി																
(എ)	തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ മുട്ടത്തറ സീവേജ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും പ്രോസസിംഗ് കഴിഞ്ഞു പ്രതിദിനം എത്ര ജലമാണ് ലഭിക്കുന്നത്;	(എ)	തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ മുട്ടത്തറ സീവേജ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും പ്രതിദിനം ഏകദേശം 43 മുതൽ 45 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ജലം പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേയ്ക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട്.															
(ബി)	ഈ ജലത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ; എങ്കിൽ റിസൽട്ട് എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	(ബി)	പ്ലാന്റിൽ നിന്നും പുറത്തേയ്ക്ക് ഒഴുകുന്ന ജലത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി പ്ലാന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാബിൽ എല്ലാ ദിവസവും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പരിശോധന ഫലം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ക്രമ നമ്പർ</th> <th>പരിശോധന ഘടകം</th> <th>പരിശോധന ഫലം</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ബി.ഒ.ഡി</td> <td>10 മുതൽ 14 വരെ മില്ലിഗ്രാം /ലിറ്റർ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>സി.ഒ.ഡി</td> <td>72 മുതൽ 80 വരെ മില്ലിഗ്രാം /ലിറ്റർ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>റ്റ.എസ്.എസ്</td> <td>14 മുതൽ 16 വരെ മില്ലിഗ്രാം /ലിറ്റർ</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>കോളിഫോം</td> <td>180 മുതൽ 210 വരെ MPN /ലിറ്റർ</td> </tr> </tbody> </table>		ക്രമ നമ്പർ	പരിശോധന ഘടകം	പരിശോധന ഫലം	1	ബി.ഒ.ഡി	10 മുതൽ 14 വരെ മില്ലിഗ്രാം /ലിറ്റർ	2	സി.ഒ.ഡി	72 മുതൽ 80 വരെ മില്ലിഗ്രാം /ലിറ്റർ	3	റ്റ.എസ്.എസ്	14 മുതൽ 16 വരെ മില്ലിഗ്രാം /ലിറ്റർ	4	കോളിഫോം	180 മുതൽ 210 വരെ MPN /ലിറ്റർ
ക്രമ നമ്പർ	പരിശോധന ഘടകം	പരിശോധന ഫലം																
1	ബി.ഒ.ഡി	10 മുതൽ 14 വരെ മില്ലിഗ്രാം /ലിറ്റർ																
2	സി.ഒ.ഡി	72 മുതൽ 80 വരെ മില്ലിഗ്രാം /ലിറ്റർ																
3	റ്റ.എസ്.എസ്	14 മുതൽ 16 വരെ മില്ലിഗ്രാം /ലിറ്റർ																
4	കോളിഫോം	180 മുതൽ 210 വരെ MPN /ലിറ്റർ																
(സി)	ഈ വെള്ളം കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിനൊഴികെ റയിൽവേസ്റ്റേഷൻ, എയർപോർട്ട്, ആശുപത്രികൾ, ചെടി നനയ്ക്കാനും, വാഹനം കഴുകാനും, വെള്ളം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും ഉപയോഗയോഗ്യമാണെന്ന് ടെസ്റ്റ് റിസൽട്ടിലൂടെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ;	(സി)	ഈ വെള്ളം ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ (പാചകം, കുളിക്കുവാൻ, വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഒഴികെ) ചെടികൾ നനയ്ക്കുവാനും, നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, ടോയ് ലെറ്റ് ഫ്ലഷിങ്, നടപ്പാതകൾ, ട്രക്കുകൾ, നിലം എന്നിവ കഴുകുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ടെസ്റ്റിലൂടെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.															
(ഡി)	എങ്കിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശുദ്ധജലം കുടിവെള്ളത്തിനായല്ലാതെ ധാരാളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സർക്കാർ	(ഡി)	ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും നിലവിലുള്ള വിതരണ ടെർമിനൽ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി ജലം നൽകിവരുന്നു. ആവശ്യക്കാർക്ക് ടാങ്കറിൽ വെള്ളം നിറച്ചുകൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ട്. ടാങ്കറുമായി വരുന്ന ആർക്കും വെള്ളം കൊണ്ട്															

	<p>സ്ഥാപനമുൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ജലം നൽകാതിരിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദികൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കർശനനടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;</p>
<p>(ഇ) സംസ്ഥാന വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് ഈ ജലം വരൾച്ചയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടും പാഴാക്കാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അടിയന്തിര നിർദ്ദേശം നൽകുമോ?</p>	<p>പോകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആവശ്യക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. പ്ലാന്റിൽ നിന്നും വെള്ളം നൽകുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരും വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല .</p> <p>(ഇ) ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജലം പാഴാക്കാതെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബോധവൽക്കരണം നൽകിവരുന്നു.</p>



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ