

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**നാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2340

8.03.2017-ൽ മറുപടികൾ

**കുട്ടമുഖം-II 100 കെ.വി.എ 71-ാം നമ്പർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ**

	<p align="center"><u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ. മുരളി പെരുനെല്ലി :</p>		<p align="center"><u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
(എ)	<p>മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ കുട്ടമുഖം-II 100 കെ.വി.എ 71-ാം നമ്പർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>	<p>(എ) &amp; (ബി) &amp; (സി)</p>	<p>കുട്ടമുഖം-II 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ, 12.10.2016-ൽ തീ പിടിച്ച് കേടായതിനെ തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി വൈദ്യുതി തടസ്സം നേരിട്ടതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 15.10.2016-ൽ പ്രസ്തുത ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ ബദൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>ഇത്തുടലം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വൈദ്യുതി തകരാറുണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>		
(സി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?</p>		

*Kemalilla*

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ