

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**10 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 760**

**30-01-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പാലോട് സബ്സ്റ്റേഷനിലെ 110 കെ.വി. ലൈൻ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഡി കെ മുരളി		ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിലെ പാലോട് സബ്സ്റ്റേഷനിൽ 66 കെ.വി.ലൈൻ 110 കെ.വി. ആക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;	(എ)	വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിലെ പാലോട് സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള 66 കെ വി ലൈൻ 110 കെ വി ആക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 90% പ്രവൃത്തികളും ഇതിനകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പാലോട് സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ശേഷി 110 കെ വി ആക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളും 70% തോളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് എത്ര തുകയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്; വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	66 കെ.വി പാലോട് സബ്സ്റ്റേഷന്റെയും അനുബന്ധ ലൈനിന്റെയും ശേഷി 110 കെ വി ആക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി 16.53 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
(സി)	പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രയോജനങ്ങളാണ് ലഭ്യമാകുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിലൂടെ നന്ദിയോട്, പെരിങ്ങമ്മല, പാങ്ങോട്, കല്ലൂർ, തൊളിക്കോട്, വീതൂർ, പനവൂർ, ആനാട് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ 42000 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള വൈദ്യുതി എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ