

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**11 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2670**

**24-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കൊയിലാണ്ടി നഗരത്തിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വൈദ്യുതി ക്ഷാമം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീമതി കാന്തതിൽ ജമീല</b>		<b>ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	കൊയിലാണ്ടി നഗരത്തിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വൈദ്യുതിക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിഭാവനം ചെയ്ത കൊയിലാണ്ടി 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഒരു പുതിയ 110 കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന എൻ.എച്ച്. 66 ബൈപ്പാസിന്റെ സർവീസ് റോഡിന് 7 മീറ്റർ ഉയരം ഉള്ളതിനാൽ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുവാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തേക്ക് പുതിയ വഴി നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനോ ഉള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു .
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഒരു പുതിയ 110 കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന എൻ.എച്ച്. 66 ബൈപ്പാസിന്റെ സർവീസ് റോഡിന് 7 മീറ്റർ ഉയരം ഉള്ളതിനാൽ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുവാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തേക്ക് പുതിയ വഴി നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനോ ഉള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു .
(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലുണ്ടോ?	(സി)	നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് 110 കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനാൽ, പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതാവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ബദൽ മാർഗമായി മുച്ചുന്ന് ഭാഗത്ത് ഒരു പുതിയ 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

