

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6101

09-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കണമല പ്രദേശത്ത് പുതിയ സബ്സ്റ്റേഷൻ

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുകൽ | | ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | <p>പുത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കണമല പ്രദേശത്ത് നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന്മേൽ സീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികളുടെ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ?</p> | (എ) | <p>കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതിയായ RDSS ഫേസ്-2 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 33/11 കെ.വി, 3 എം.വി.എ ശേഷിയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിനായി സബ്സ്റ്റേഷൻ (USS) കണമല ഭാഗത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. RDSS ഫേസ്-2 പദ്ധതിയുടെ അംഗീകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.</p> |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ