

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 196

07-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ മാത്യു ടി. തോമസ്		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ സിവിൽ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഐ.പി ബ്ലോക്കിന്റെ പുതിയ നിലകളുടെ ശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ആയത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(എ)	<p>തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഐ.പി. ബ്ലോക്കിന്റെ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ 6, 7, 8 നിലകളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികളാണ് നടത്തേണ്ടതായുള്ളത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 1.69 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതിയ്ക്കായുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയത് പരിശോധിച്ചു തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ