

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**4 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2642**

**17-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**മോതി പമ്പ് ഹൗസിനായി 250 കെ.വി ട്രാൻസ്ഫോമർ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി</b>		<b>null</b> (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മക്കട കൂട്ടിലങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ മോതി പമ്പ് ഹൗസിൽ നിലവിലുള്ള പമ്പ് സെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് കുറവായും നേരിടുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	വോൾട്ടേജ് കുറവായും നേരിടുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ജലജീവൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 40 എച്ച്.വി. യുടെ രണ്ട് പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുള്ള 100 കെ.വി. ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റി 250 കെ.വി. ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(ബി)	23.02.2022 -നു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പ്രസ്തുത പമ്പ് ഹൗസിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർമാറിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	എങ്കിൽ ഇതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുമോ; ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങളാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്; വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	നിലവിലുള്ള 100 കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർമാറിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചു 250 കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർമാർ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള 4,00,000/- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക അടയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് .

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ