

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

7 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2835

13-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൊണ്ടോട്ടി നഗരത്തിലെ വൈദ്യുതിക്ഷാമം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ . ടി. വി. ഇബ്രാഹിം		ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കൊണ്ടോട്ടി നഗരത്തിൽ വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്ന കിഴിശ്ശേരി സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് ഫീഡിംഗിന് നിലവിലുള്ള സംവിധാനം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	കൊണ്ടോട്ടി നഗരത്തിൽ വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്ന കിഴിശ്ശേരി സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് ഫീഡിംഗിന് മറ്റു സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല.
(ബി)	മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം നേരിടുന്ന കൊട്ടുകര, ചെറാട്, കോടങ്ങാട്, പള്ളിയാളി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടി വിശദമാക്കുമോ?	(ബി)	ചേറാട്, കൊട്ടുകര ഭാഗത്തെ വോൾട്ടേജ് കുറവ് സിംഗിൾ ഫേസ് ടു ട്രീ ഫേസ് കൺവേർഷൻ നടത്തി പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊടങ്ങാട് പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ദൃതി-1 പദ്ധതിയിൽ (2021-2022) "KANNAMKANDY-1 No. 100 KVA TRANSFORMER INSERTION" എന്ന പേരിൽ പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോമർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പള്ളിയാളി പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ദൃതി-2 പദ്ധതിയിൽ (2022-23) "VI WORK AT CHOLAKKAL" എന്ന പേരിൽ 500 മീറ്റർ സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ട്രീ ഫേസ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ