

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2581

27-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈദ്യുത ലൈനിന്റെ ഉയരം കൂട്ടുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.		ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പത്തിരിപ്പാല പടിപ്പറക്കാട് മുതൽ കണ്ടുകാവ് വരെയുള്ള പ്രദേശത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വളരെയധികം താഴ്ന്നുകിടക്കുന്നതിനാൽ കോയ്ത്തുവാഹനങ്ങൾ ലോറിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവോൾ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ തട്ടുന്ന സാഹചര്യമുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പത്തിരിപ്പാല പടിപ്പറക്കാട് മുതൽ കണ്ടുകാവ് വരെയുള്ള സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഉയരം കുറഞ്ഞ പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി 8 മീറ്റർ / 9 മീറ്റർ പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഉയരം കൂടിയ പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുത ലൈനിന്റെ ഉയരം കൂട്ടുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(ബി)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പത്തിരിപ്പാല പടിപ്പറക്കാട് മുതൽ കണ്ടുകാവ് വരെയുള്ള സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഉയരം കുറഞ്ഞ പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി 8 മീറ്റർ / 9 മീറ്റർ പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ