

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 678

10-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഉറുമി പദ്ധതി- പെൻഷ്നോക്ക് പൈപ്പ് മാറ്റൽ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ലിന്റോ ജോസഫ്		ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കാലപ്പഴക്കത്താൽ കേടുപാട് സംഭവിച്ച ഉറുമി -II ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ പെൻഷ്നോക്ക് പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ സീകരിച്ച നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	ഉറുമി -II ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ പെൻഷ്നോക്ക് പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിയുടെ കരാറുകാരൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ 30.03% അധികം കോട്ട് ചെയ്തിനാൽ ടെൻഡറിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന് സമർപ്പിക്കുകയും ബോർഡ് 27.01.2025-ന് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	കരാറുടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം കൊണ്ടുതന്നെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ