

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2696

06-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.വി.സുമേഷ്		ശ്രീ. കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വീട്, കടമുറികൾ, കോട്ടേജ്, പബ് ഹൗസ്, ഷെഡുകൾ (കൃഷി ആവശ്യത്തിന്), തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ ഒരേതരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്; വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷ ഡിസംബർ 2024 മുതൽ ഓൺലൈനായാണ് (wss.kseb.in / WSS portal വഴി) കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖ എന്നീ രണ്ട് രേഖകൾ മാത്രം ആവശ്യപ്പെടുകൊണ്ടു കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ നിലവിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകി വരുന്നു. എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി ലഭ്യമാക്കേണ്ട കാർഷിക കണക്ഷനുകൾക്കു ഭൂവിസ്തൃതിയിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കു തൊടും, ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയിൽ നിന്ന് അംഗീകാരപത്രമോ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഹാജരാക്കുന്നപക്ഷവുമാണ് സബ്സിഡി ലഭിക്കേണ്ട കാർഷിക കണക്ഷൻ നൽകിവരുന്നത്. ചെറു ചെറുകിട വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കു HT/EHT കണക്ഷനുകളാണ് ആവശ്യ മെങ്കിൽ മേല്പറഞ്ഞ നടപടികൾക്ക് പുറമെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ സ്കീം അപ്രൂവൽ /എനേർജിസേഷൻ അപ്രൂവൽ എന്നിവ കൂടി പരിശോധിച്ചു വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകിവരുന്നു.
(ബി)	ഒക്യുപ്പൻസി അനുസരിച്ച് അപേക്ഷ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(ബി)	വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷ ഡിസംബർ 2024 മുതൽ ഓൺലൈനായാണ് (wss.kseb.in / WSS portal വഴി) കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖ എന്നീ രണ്ട് രേഖകൾ മാത്രം ആവശ്യപ്പെടുകൊണ്ടു കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ നിലവിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകി വരുന്നു. എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി ലഭ്യമാക്കേണ്ട കാർഷിക കണക്ഷനുകൾക്കു ഭൂവിസ്തൃതിയിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കു തൊടും, ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയിൽ നിന്ന് അംഗീകാരപത്രമോ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഹാജരാക്കുന്നപക്ഷവുമാണ് സബ്സിഡി ലഭിക്കേണ്ട കാർഷിക കണക്ഷൻ നൽകിവരുന്നത്.

			ചെറു ചെറുകിട വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കു HT/EHT കണക്ഷനുകളാണ് ആവശ്യ മെങ്കിൽ മേല്പറഞ്ഞ നടപടികൾക്ക് പുറമെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ സ്കീം അപ്രൂവൽ /എനേർജിസേഷൻ അപ്രൂവൽ എന്നിവ കൂടി പരിശോധിച്ചു വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകിവരുന്നു.										
(സി)	പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കെല്ലാം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കോഡ് പ്രകാരം, വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ വിപുലീകരണമോ, മാറ്റമോ, ആവശ്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിലും നഗരങ്ങളിൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ 1 മാസത്തിനുള്ളിലും കണക്ഷൻ നൽകാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ വിപുലീകരണമോ, മാറ്റമോ ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന സമയക്രമമാണ് കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കോഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. <table><tr><th>പ്രവൃത്തി</th><th>സമയപരിധി</th></tr><tr><td>എൽ.ടി. ലൈൻ (സിംഗിൾ ഫേസിൽ നിന്നു ത്രീ ഫേസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും ഉൾപ്പെടെ)</td><td>ആദ്യ 1 കിലോമീറ്റർ (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) വരെ – 45 ദിവസം; തുടർന്നു ഓരോ അധിക കിലോമീറ്ററിനും (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) – 15 ദിവസം</td></tr><tr><td>എച്ച്.ടി. ലൈൻ</td><td>ആദ്യ 1 കിലോമീറ്റർ (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) വരെ – 3 മാസം; തുടർന്നു ഓരോ അധിക കിലോമീറ്ററിനും (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) – 1 മാസം</td></tr><tr><td>66kV / 110kV ലൈൻ</td><td>ആദ്യ 5 കിലോമീറ്റർ (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) വരെ – 1 വർഷം; തുടർന്നു ഓരോ അധിക കിലോമീറ്ററിനും (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) – 3 മാസം</td></tr><tr><td>220kV ലൈൻ</td><td>ആദ്യ 5 കിലോമീറ്റർ (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) വരെ – 2 വർഷം; തുടർന്നു</td></tr></table>	പ്രവൃത്തി	സമയപരിധി	എൽ.ടി. ലൈൻ (സിംഗിൾ ഫേസിൽ നിന്നു ത്രീ ഫേസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും ഉൾപ്പെടെ)	ആദ്യ 1 കിലോമീറ്റർ (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) വരെ – 45 ദിവസം; തുടർന്നു ഓരോ അധിക കിലോമീറ്ററിനും (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) – 15 ദിവസം	എച്ച്.ടി. ലൈൻ	ആദ്യ 1 കിലോമീറ്റർ (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) വരെ – 3 മാസം; തുടർന്നു ഓരോ അധിക കിലോമീറ്ററിനും (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) – 1 മാസം	66kV / 110kV ലൈൻ	ആദ്യ 5 കിലോമീറ്റർ (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) വരെ – 1 വർഷം; തുടർന്നു ഓരോ അധിക കിലോമീറ്ററിനും (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) – 3 മാസം	220kV ലൈൻ	ആദ്യ 5 കിലോമീറ്റർ (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) വരെ – 2 വർഷം; തുടർന്നു
പ്രവൃത്തി	സമയപരിധി												
എൽ.ടി. ലൈൻ (സിംഗിൾ ഫേസിൽ നിന്നു ത്രീ ഫേസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും ഉൾപ്പെടെ)	ആദ്യ 1 കിലോമീറ്റർ (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) വരെ – 45 ദിവസം; തുടർന്നു ഓരോ അധിക കിലോമീറ്ററിനും (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) – 15 ദിവസം												
എച്ച്.ടി. ലൈൻ	ആദ്യ 1 കിലോമീറ്റർ (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) വരെ – 3 മാസം; തുടർന്നു ഓരോ അധിക കിലോമീറ്ററിനും (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) – 1 മാസം												
66kV / 110kV ലൈൻ	ആദ്യ 5 കിലോമീറ്റർ (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) വരെ – 1 വർഷം; തുടർന്നു ഓരോ അധിക കിലോമീറ്ററിനും (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) – 3 മാസം												
220kV ലൈൻ	ആദ്യ 5 കിലോമീറ്റർ (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) വരെ – 2 വർഷം; തുടർന്നു												

				ഓരോ അധിക കിലോമീറ്ററും (അഥവാ അതിന്റെ ഭാഗം) – 3 മാസം
			പുതിയ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമർ, അനുബന്ധ സിഷ്‌റ്റിയർ / ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ശേഷി വർദ്ധനവും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും	2 മാസം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ