

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 487

23-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മകട ടൗണിൽ വൈദ്യുത ഫീഡർ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ്

(വൈദ്യുതി, പരിസ്ഥിതി - പാർലമെന്ററികാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മകട ടൗണിൽ പതിവായി വൈദ്യുതി തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന പരാതികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

മറുപടി: മകട ടൗണിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന പരാതി മകട വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വൈദ്യുത ഫീഡർ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

മറുപടി: 110 കെ.വി. മകട സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വെള്ളില വരെ 5.7 കി.മി. പുതിയ ഒരു ഫീഡർ എ.ബി.സി. കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ