പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 558 **13-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

<u>വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കെഎസ്ഇബി പദ്ധതികൾ</u>

<u>ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ</u> **<u>മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി</u>**

ശ്രീ. ടി. വി. ഇബ്രാഹിം

ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ്
(വൈദ്യുതി, പരിസ്ഥിതി - പാർലമെന്ററികാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;

<u>മറുപടി:</u> വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രസരണ വിഭാഗത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി ലിമിറ്റഡ് താഴെ പറയുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1. പുതിയതായി 220 കെ.വി, 110 കെ.വി, 33 കെ.വി ലൈനുകളുടെയും, സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെയും നിർമ്മാണം.
2. 66 കെ.വി ലൈനുകളുടെയും സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെയും 110കെ.വി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതികൾ.
3. നിലവിലുള്ള വൈദ്യുത ലൈനുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ.
4. നിലവിലുള്ള 33 കെ.വി ലൈനുകൾ ബെയർ കണ്ടക്ടറുകൾ മാറ്റി കേബിളുകളും കവേർഡ് കണ്ടക്ടറുകളും ആക്കുന്ന പദ്ധതികൾ.

(ബി) വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ കുമ്മിണി പറമ്പിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;വിശദമാക്കാമോ;

<u>മറുപടി:</u> ദ്യുതി-3 പദ്ധതിയിൽ (2031-32) സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുമ്മിണി പറമ്പിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 33 കെവി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ വിശദമാക്കാമോ;

<u>മറുപടി:</u> വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ തടസങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല. ഇതിനുവേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടെ വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമാകും.

(ഡി) പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ ധ്യുതി പദ്ധതിയിൽ ഏതൊക്കെ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്;

<u>മറുപടി:</u> <u>ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, വള്ളിക്കുന്ന്</u>

ദ്യുതി വർക്കിൽ പരപ്പനങ്ങാടി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുതിയ ഫീഡർ ആയി 11 കെ.വി UG Cable വലിക്കുന്ന പ്രവ്യത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ 70% പ്രവ്യത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ചെനക്കലങ്ങാടി ഭാഗത്ത് സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ത്രീ ഫേസ് ആക്കുന്ന പ്രവ്യത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം 90% പ്രവ്യത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

<u>ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, കുന്നുംപുറം</u>

പെരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കൊല്ലം ചിന മൂക്കത്തിൽമാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ച് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവ്യത്തി Dyuthi – Special Package 2026-27 സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട പെരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മൂക്കത്തിൽമാട് പ്രദേശത്ത് 1 കിലോമീറ്റർ, കാടപ്പടി പ്രദേശത്ത് പാലപ്പെട്ടി റോഡിൽ 500 മീറ്റർ എന്നതു പ്രകാരം നിലവിലെ സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ഭാഗത്ത് 3 ഫേസ് LT ABC ആക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പ്രവ്യത്തികൾ സർക്കാരിന്റെ 100 ദിന കർമ്മ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു.

<u>ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, ചേളാരി</u>

1. ദ്യുതി 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മണികുളത്ത് പറമ്പ് ഏരിയയിൽ 100 KVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവ്യത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. ദ്യുതി 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആലുങ്ങൽ സി കെ നഗർ ഏരിയയിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് - ത്രീ ഫേസ് കൺവെർഷൻ പ്രവ്യത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

3. ദ്യുതി 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മണ്ണാംകുണ്ട് പ്രദേശത്ത് 650 മീറ്റർ HT ABC വലിച്ച് 100 KVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവ്യത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. ദ്യുതി സ്പെഷ്യൽ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന റൊട്ടിപ്പീടിക ഏരിയയിൽ 100 KVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ 160 KVA ട്രാൻസ്ഫോർമറാക്കി ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവ്യത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

<u>ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, തലപ്പാറ</u>

- ആയുർവേദ മുതൽ മൂച്ചിക്കൽ വരെ HT ഇന്റർലിങ്കിംഗ് ജോലി.
- പെരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മൂച്ചിക്കൽ പ്രദേശത്തെ കൺവർഷൻ ജോലി.
- ബുഷ്റ പാടത്ത് LT OH ലൈൻ ABC ആക്കി മാറ്റുന്ന ജോലി.
- കട്ടുവച്ചിറ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് 100 kVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ.
- വെമ്പാല പ്രദേശത്ത് 100 kVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ.
- കുമ്മന്തോട് സൂപ്പർ ബസാർ പ്രദേശത്ത് LT ABC ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൺവർഷൻ ജോലി.
- മുട്ടച്ചിറ പാടത്ത് LT OH ലൈൻ ABC ആക്കി മാറ്റുന്ന ജോലി.
- തലപ്പാറ പാടത്ത് LT OH ലൈൻ ABC ആക്കി മാറ്റുന്ന ജോലി.
- വലിയപറമ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പ്രദേശത്ത് റീകണ്ടക്ടറിംഗ് ജോലി.
- വെള്ളായി പാടം (PV 55) റോഡ് പ്രദേശത്തെ ജോലി.
- സൂപ്പർ-വരപ്പാറ പ്രദേശത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഇൻസെർഷൻ ജോലി.

പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടോട്ടി സെക്ഷന് കീഴിൽ ദ്യുതി സ്കീമിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

- കൊടിയംകുളം ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കീഴിലുള്ള ലൈൻ കൺവർഷൻ — 500 മീറ്റർ
- കൊടിയംകുളം ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കീഴിൽ എൽ.ടി ഓവർഹെഡ് (OH) ലൈൻ നിർമ്മാണം — 500 മീറ്റർ
- ഇ.എം.ഇ.എ (EMEA) കോളേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കീഴിൽ കടക്കാട്ടിരി മാട് ഭാഗത്ത് എൽ.ടി പ്രവൃത്തികൾ — 300 മീറ്റർ
- തറയിട്ടാൽ ഭാഗത്ത് എ ബി സി (ABC) ഉപയോഗിച്ച് എൽ.ടി സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ 3 ഫേസ് ലൈനാക്കി മാറ്റൽ — 800 മീറ്റർ
- കുറുപ്പിൻപറമ്പ് ഫ്ലഡ് ഏരിയയിൽ (വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശം) എ ബി സി (ABC) ഉപയോഗിച്ച് എൽ.ടി ലൈൻ റീകണ്ടക്ടറിംഗ് നടത്തൽ — 700 മീറ്റർ
- ഐനിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ 100 kVA ആയി ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ — 1 എണ്ണം
- കുടിറാംകുളം ഫ്ലഡ് ഏരിയയിൽ എൽ.ടി പ്രവൃത്തികൾ — 500 മീറ്റർ
- തച്ചംവീട് ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് കീഴിൽ എൽ.ടി പ്രവൃത്തികൾ — 500 മീറ്റർ
- തച്ചംപറമ്പ്, കൊറ്റെപ്പറമ്പ് ഭാഗത്ത് പ്രവൃത്തികൾ — 200 മീറ്റർ എൽ.ടി എ.ബി.സി (LT ABC) & 100kVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ
- അരീക്കാട് ഭാഗത്ത് എ.ബി.സി (ABC) ഉപയോഗിച്ച് എൽ.ടി 1 - ഫേസ് ഓവർഹെഡ് ലൈൻ 3-ഫേസ് ആക്കി മാറ്റൽ
- കുറുപ്പിൻപറമ്പ് എൽ.പി സ്കൂൾ ഏരിയയിൽ എ.ബി.സി (ABC) ഉപയോഗിച്ച് എൽ.ടി 1 - ഫേസ് ഓവർഹെഡ് ലൈൻ 3-ഫേസ് ആക്കി മാറ്റൽ — 500 മീറ്റർ

പുളിക്കൽ സെക്ഷന് കീഴിൽ ദ്യുതി പദ്ധതിയിൽ നടക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ **അനുബന്ധമായി** ചേർക്കുന്നു.

(ഇ) പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ ആർ.ഡി.എസ്. സ്കീമിൽ ഏതൊക്കെ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്? വിശദമാക്കാമോ?

<u>മറുപടി:</u> **ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, വള്ളിക്കുന്ന്**

വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ വള്ളിക്കുന്ന് സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ RDSS scheme-ൽ നിലവിൽ പ്രവൃത്തിയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല.

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, കുന്നുംപുറം

പെരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാടപ്പടി ദുർഗ്ഗാ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ച് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി RDSS സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. മേൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, ചേളാരി

ആർ.ഡി.എസ്എസ് സ്കീമിൽ പറമ്പത്ത് കാവ് പ്രദേശത്ത് 100 KVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, തലപ്പാറ

- കാളികണ്ടം, MK 112 ഏരിയകളിൽ ABC ഉപയോഗിച്ച് LT സിംഗിൾ ഫേസ് 3 ഫേസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി.
- പരോളി കല്ലൂർ ഭാഗത്ത് ABC ഉപയോഗിച്ച് LT സിംഗിൾ ഫേസ് 3 ഫേസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി.
- വരാപ്പാറ മുതൽ മിസ്കാത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗത്തും കത്തിനേരി കുണ്ട് മുതൽ വലിയപറമ്പ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തും ACSR റാക്കുൺ (Racoon) കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് റീകണ്ടക്ടറിങ് നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തി.
- വെളിമുക്ക് ലക്ഷംവീട് കോളനി ഏരിയയിലെ പ്രവൃത്തി (പുതിയ DTR)
- പാറക്കടവ് കുട്ടിക്കാട് (പുളിശ്ശേരി ക്രസ്റ്റ് ഹുഡ്, പുകയൂർ റോഡ്) ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തി (പുതിയ DTR)
- കല്ലട സ്കൂൾ ഭാഗത്ത് HT ABC നിർമ്മാണം (ABC ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുതിയ HT)
- കളത്തിങ്ങൽ പാറാ റോഡിലെ പ്രവൃത്തി (ABC ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുതിയ HT)
- കാട്ടുവച്ചിറ റോഡിൽ HT ABC നിർമ്മാണം (ABC ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുതിയ HT)

പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടോട്ടി സെക്ഷന് കീഴിൽ ആർ.ഡി.എസ്.എസ് സ്കീമിൽ താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:

1) ചാത്തൻ പിലാക്കൽ ഭാഗത്ത് 600 മീറ്റർ എബിസി വലിച്ച് 100 KVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.

2) കുമ്മിണിപറമ്പ് - കക്കാട് ഭാഗത്ത് 300 മീറ്റർ എബിസി വലിച്ച് 100 KVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.

പുളിക്കൽ സെക്ഷനുകളിൽ ആർ.ഡി.എസ്.എസ് പദ്ധതിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ **അനുബന്ധമായി** ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

Vallikkunnu Constituency Works of Electrical Section Pulikkal

Sl No	Name of Work	% completion of works	Execution Status	Amount	Time of Completion
	Dyuthi 2025-26				
1	Drawing New 11 KV Feeder from Chelari 110KV SS to Olippil for ES Pulikkal (Ref Id : 198667)	Work Just started	Agreement Executed	2395283.3	Work may complete in the month of December 2026
2	UG Cable work for New 11 KV feeder from 110KV Chelari to Olippil for ES Pulikkal (Ref Id : 198668)	Work Just started	Work Order Received	1415711	Work may complete in the month of December 2026
3	199792)	100.00%	Paid	1179554.2	
4	LT ABC CONVERSION WORK AT ALPARAMBA TRANSFORMER (Ref Id : 200134)	100.00%	Final Workbill Audit approved	644594.54	
5	(Ref Id : 200464)	100.00%	Work Completed	693948.3	
6	(Ref Id : 200465)	60.00%	Work Ongoing	693948.3	Before December 2027
	Dyuthi 2026-27				
7	JUNCTION (Ref Id : 51933)	not started	Executed	325013.01	Before December 2027
8	Insertion of 100kva DTR at Anoor (Ref Id : 52505)	not started	Executed	325013.01	Before December 2027
9	VI WORK AT VALAPPIL ROAD (Ref Id : 212951)	not started	Progress	987663.09	Before March 2027
10	INTERLINKING 11 KV OH FROM PALLIKKAL BAZAR TO ANOOR (Ref Id : 214151)	30.00%	Agreement Executed	691364.16	Before March 2027
11	INTERLINKING 11 KV OH FROM OLIPPIL AB TO PALLIKKAL THERU DTR DP (Ref Id : 214153)	not started	Tender In Progress	609819.67	Before March 2027
12	Lt Reconductoring with ABC under Kumminiparamba Transformer (Ref Id : 142268)	not started	TS Received	3449598.7	Before March 2027
	RDSS				
13	Construction of New HT Line b/w Pandiyattupuram and Valappil AB (Ref Id : 162088)	not started	Work Order Received	5292717	
14	Kavumpadi (Ref Id : 162341)	not started	Received	1058543.4	
15	VI work at Channathparamba by constructing 11KV ABC and 100kva DTR (Ref Id : 163569)	not started	Work Order Received	1323179.3	
16	VI work at Channathparamba by constructing 11KV ABC and 100kva DTR (Ref Id : 163589)	not started	Work Order Received	670966.85	
17	Chelappuram (Ref Id : 163646)	not started	Received	1058543.4	
18	VI work at at Valliyil by constructing 11KV ABC and 100kva DTR (Ref Id : 163815)	not started	Work Order Received	793907.55	
19	Vi work at Edathodimad by constructing 11KV ABC and 100kva DTR (Ref Id : 163873)	not started	Work Order Received	1323179.3	
20	Vi work at Edathodimad by constructing 11KV ABC and 100kva DTR (Ref Id : 163922)	not started	Work Order Received	670966.85	

21	VI work at Anoor by constructing 11KV ABC and 100kva DTR (Ref Id : 163986)	not started	Work Order Received	2646358.5	
22	VI work at Anoor by constructing 11KV ABC and 100kva DTR (Ref Id : 164003)	not started	Work Order Received	670966.85	
23	(Ref Id : 164081)	not started	Received	5594920	
24	Duplicate feeder using 11 KV ABC (Ref Id : 164669)	not started	Received	3440266.1	
25	Id : 164685)	not started	Received	6713220.6	
26	Interlinking 11KV Puthoor feeder and 11 kv AR feeder at Kumminiparamba (Ref Id : 163975)	not started	Work Order Received	2249404.7	
27	Construction of New HT Line b/w Pandiyattupuram and Valappil AB (Ref Id : 162088)	not started	Work Order Received	5292717	
28	Kavumpadi (Ref Id : 162341)	not started	Received	1058543.4	
29	VI work at Channathparamba by constructing 11KV ABC and 100kva DTR (Ref Id : 163569)	not started	Work Order Received	1323179.3	
30	VI work at Channathparamba by constructing 11KV ABC and 100kva DTR (Ref Id : 163589)	not started	Work Order Received	670966.85	
31	Chelappuram (Ref Id : 163646)	not started	Received	1058543.4	
32	VI work at at Valliyil by constructing 11KV ABC and 100kva DTR (Ref Id : 163815)	not started	Work Order Received	793907.55	
	Dyuthi Special				
33	Transformer Insertion at Pallikkal (Ref Id : 180612)	not started	Received	638460.6	Before December 2027