

പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 587

13-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 33 കെ.വി.സബ്സ്റ്റേഷൻ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. ടി. എം. ശശി

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ്

(വൈദ്യുതി, പരിസ്ഥിതി - പാർലമെന്ററികാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 33 കെ.വി.സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ശേഷി 10 എം.വി.എ. യിൽ നിന്നും 15 എം.വി.എ. യിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;

മറുപടി: ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഫൗണ്ടേഷന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും; പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മണ്ഡലത്തിലെ വൈദ്യുത മേഖലയിൽ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം; വിശദമാക്കാമോ;

മറുപടി: പ്രസ്തുത പദ്ധതി 31.01.2027-ന് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന ഏകദേശം 7% വരെയുള്ള ലോഡ് വളർച്ചയെ (load growth) തൃപ്തികരമായി നേരിടാൻ സാധിക്കും. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ശേഷി കൂട്ടുന്നതിലൂടെ അവിടെ നിന്ന് വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആലത്തൂർ ടൗൺ, മലയംപോതി, വണ്ണൂർ എന്നീ ഫീഡറുകൾ പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള വൈദ്യുതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

(സി) കെ.എസ്.ഇ.ബി. മുഖേന കൂടുതൽ ലൈനുകളും, ഫീഡറുകളും സ്ഥാപിച്ച് കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനം സാധ്യമാക്കുവാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?

മറുപടി: കാർഷിക മേഖലകളായ പുഞ്ച, കോൾ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലെ വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, 2022-23 മുതൽ 2026-27 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ദൃതി-2.0 പദ്ധതിയിലും കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രാലയം ആവിഷ്കരിച്ച Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)-ലും ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ ലൈനുകളുടെ നിർമ്മാണം, പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ സ്ഥാപനം, നിലവിലുള്ള ലൈനുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, റീ-കണ്ടക്റ്ററിംഗ് തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. 2027-28 മുതൽ 2031-32 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കുള്ള Distribution Capital Investment Plan - ദൃതി-3.0 പദ്ധതിയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണനയിലുണ്ട്.

