പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 611 **13-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

<u>ടെക്നോപാർക്കിലെ വൈദ്യുതി ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് നടപടി</u>

<u>ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ</u> **<u>മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി</u>**

ശ്രീ. വി. മുരളീധരൻ

ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ്
(വൈദ്യുതി, പരിസ്ഥിതി - പാർലമെന്ററികാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) സ്ഥാപിതമായി 30 വർഷത്തിലേറെയായ കഴക്കൂട്ടത്തെ ടെക്നോപാർക്കിൽ അക്കാലത്ത് തന്നെ സ്ഥാപിച്ച 11 കെ.വി. വൈദ്യുതി സബ്സ്റ്റേഷനാണ് ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ളതെന്ന കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;

<u>മറുപടി:</u> ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കെ.എസ്.ഇ.ബി-യുടെ കഴക്കൂട്ടം 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നാല് 11 കെ.വി UG കേബിളുകൾ വഴി നേരിട്ടും, കഴക്കൂട്ടം സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ടെക്നോപാർക്ക് സബ്സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്ക് 110 കെ.വി OH line മുഖേനയുമാണ് ടെക്നോപാർക്കിന് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നത്.

(ബി) ഇവിടെ 30 വർഷത്തിലേറെയായി ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഭൂഗർഭ കേബിളുകളുടെ തകരാർ മൂലം ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;

<u>മറുപടി:</u> കെ.എസ്.ഇ.ബി യുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കഴക്കൂട്ടം 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള 11 കെ.വി UG കേബിളിനോ, 110 കെ.വി ലൈനിനോ വിതരണ ശൃംഖലയിലോ വൈദ്യുതി തടസ്സം ഉണ്ടായതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(സി) ടെക്നോപാർക്കിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് 11 കെ.വി. ലൈനിൽനിന്ന് നേരിട്ട് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;

<u>മറുപടി:</u> പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

കഴക്കൂട്ടം 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ടെക്നോപാർക്കിനു വേണ്ടി രണ്ട് 12.5 MVA 110/11 kV ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റി രണ്ട് 20 MVA 110/11 kV ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ച് ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെക്നോപാർക്കിലെ അധിക വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോത്തൻകോട് 220 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കഴക്കൂട്ടം 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്കും അവിടെ നിന്നും ടെക്നോപാർക്ക് സബ്സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്കും 110 കെ.വി ഭൂഗർഭ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) ടെക്നോപാർക്കിലേക്ക് 22 കെ.വി. ലൈൻ മുഖേന വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ?

മറുപടി: 22 കെ.വി നിലവാരത്തിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ടെക്നോപാർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഇതുവരെ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ